

АКТ
проверки работоспособности (проведения работ по техническому обслуживанию)
средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений

Проведена проверка работоспособности, выполнены работы по техническому обслуживанию, планово-предупредительному ремонту Системы АПС И СО, оборудования ПАК ОКО, обеспечивающего круглосуточный противопожарный мониторинг на пульте центрального наблюдения (ПЦН)

Описанием вид объектов: автоматической пожарной сигнализации, автоматического пожаротушения, системы оповещения и управления эвакуацией людей, установок систем противоподымной защиты, противопожарных дверей, противопожарных и дымовых клапанов, защитных устройств в противопожарных преградах, а также виды выполняемых работ)

Представителем Общества с ограниченной ответственностью «ГК Защита»

(полное наименование юридического лица или фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (лицензиата), проводившего проверку (работы))

на объекте: МФБСЧ.4

расположенном по адресу: Северодвинск, ул. Масовенная 7а

Работы по ТО и ППР проведены (работы выполнены) «10» 11 2022 г. на основании лицензии МЧС России № 4-Б/00326 от «12» июля 2012 г. в соответствии с проектом № _____, выполненным _____

В результате проведения работ выполнено:

1. Внешний осмотр составных частей систем, в том числе:

1.1. **системы автоматической пожарной сигнализации:**

- приемно-контрольного прибора, шлейфов сигнализации, извещателей, оповещателей и т.п. на наличие механических повреждений, следов коррозии, грязи; прочности креплений, наличие пломб и т.п.;
- правильность установки приборов приемно-контрольных и приборов управления (на стенах, перегородках и конструкциях с соблюдением условий их размещения), соответствие их окраски;
- наличие инструкции по эксплуатации системы автоматической пожарной сигнализации.

1.2. **системы оповещения людей о пожаре:**

- табло-указатели, звуковые и речевые оповещатели, микрофон, магнитофон, колонки и т.п. на наличие механических повреждений, следов коррозии, грязи; прочности креплений и т.п.;
- наличие защиты органов управления системой от несанкционированного доступа посторонних лиц, наличие пломб;
- наличие инструкции по эксплуатации системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;
- наличие соответствующих знаков пожарной безопасности на путях эвакуации, правильность их размещения и освещения;
- проверка достоверности информации элементов, обозначающих эвакуационные пути и выходы на их соответствие и правильности отнесения к эвакуационным и их соответствие информации указанной в планах эвакуации;

- наличие эвакуационного (аварийного) освещения на путях эвакуации;

- правильность установки приборов приемно-контрольных и приборов управления (на стенах, перегородках и конструкциях с соблюдением условий их размещения), соответствие их окраски;

2. Контроль рабочего положения выключателей и переключателей, исправности световой индикации, наличие пломб на приемно-контрольном приборе

3. Контроль наличия основного и резервного источников электропитания и проверка основного и резервного источников питания включая режимы автоматического переключения с сетевого питания (рабочего ввода) на резервный и обратно.

4. Проверка работоспособности составных частей систем, в том числе:

- **системы автоматической пожарной сигнализации:** приемно-контрольного устройства или прибора, компьютера, извещателей, оповещателей, измерение параметров шлейфов сигнализации и т.п.
- **системы оповещения людей о пожаре:** табло-указатели, звуковые и речевые оповещатели, микрофон, магнитофон, колонки, компьютер и т.п.

5. Профилактические работы (по устранению пыли, грязи, коррозии, восстановлению прочности крепления и лакокрасочного покрытия и другие), в том числе:

- детальный осмотр и чистка блоков аппаратуры от пыли;
- проверка контактов, переключателей, разъемов и т.д.;

- проверка кабельных линий и соблюдение условий их прокладки;
 - проверка крепежа, клеммников и штепсельных соединений;
 - опломбирование устройств и составных частей ему подлежащих.
6. Проверка работоспособности систем в ручном (местном, дистанционном) и автоматическом режимах.
- 7.

Р. Внешний ассистент системы АПС СО
находится в работе составным в
дежурном режиме.
Проверка системы ОПС, коридор № 45 микр.
Проведена запись ПЧО Рокот-2

Э.И. Меттер ОПС
(должность)

Зубков Е.В.
(фамилия и инициалы представителя Подрядчика)

«10» 11 2022 г.

М.П.



Завхоз
(должность)

Корневича О.В.
(фамилия и инициалы представителя Заказчика)

«10» 11 2022 г.

М.П.





ООО «Комплексные Системы Безопасности»

Акт-наряд

от «19» 10 2022 г.

Наименование объекта

МАД ОУ №4
(№ договора)

(ФИО заказчика)

Адрес

Молотенная
(улица, переулок)

дом 7, корпус А, кв. , подъезд , этаж

Дом. тел. , раб. тел.

Вид сигнализации

Охранная ТС

(централизованная, автономная)

Вид работ Регламент № 1,2

(регламент, ремонт, дублирование, капитальный ремонт и другие)

Наряд выдал Завозов Д.В.

(Ф.И.О.)

электромонтеру

Оськину И.В.

(Ф.И.О.)

Работу выполнил электромонтер

Оськин
(подпись, Ф.И.О.)

«19» 10 2022 г.

Выполняемую работу
подтверждаю

10/10
(подпись, Ф.И.О. заказчика)

«19» 10 2022 г.