

АКТ
проверки готовности к отопительному периоду 2022 - 2023 гг.

г. Североуральск
(место составления акта)

«05» августа 2022 г.
(дата составления акта)

Комиссия, образованная постановлением Администрации Североуральского городского округа от 13 мая 2022 № 463,
в составе:

председатель комиссии – Миронова С.Н., Глава Североуральского городского округа
члены комиссии:

- Ус О.А. - заместитель Главы Администрации Североуральского городского округа, заместитель председателя комиссии;
- Василенко О.Ю. – и.о. заведующего отделом по городскому и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации Североуральского городского округа;
- Белобородова О.П. - ведущий специалист отдела по городскому и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации Североуральского городского округа;
- Хохлачев В.И. – начальник ПТО МУП «Комэнергоресурс»

в соответствии с Программой проведения проверки готовности к отопительному периоду 2022-2023 годов, утвержденной постановлением Администрации Североуральского городского округа от 13 мая 2022 № 463,

в период с 25.07.2022 г. по 08.08.2022 г. в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ "О теплоснабжении" провела проверку готовности к отопительному периоду

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 4»

(полное наименование предприятия)

С проведением проверки ознакомлен:

(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя))

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов:

1. Здание муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 4», расположенное по адресу Свердловская область город Североуральск ул. Циолковского, д.13
2. Здание муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 4», расположенное по адресу Свердловская область город Североуральск ул. Молодежная, д.7А

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила:

№ п/п	Проверяемые вопросы	Выполнение условия	Примечание
----------	---------------------	-----------------------	------------

Выполнение требований Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 г. № 103, по оценке готовности к отопительному периоду теплоснабжающих и теплосетевых организаций, а также потребителей тепловой энергии:

1.	Акты промывки теплообменного оборудования тепловых пунктов.	Не требуется	Теплообменное оборудование тепловых пунктов отсутствует
2.	Акты промывки систем отопления зданий и сооружений.	Выполнено	Акты от 26.06.2020 о проведении промывки систем отопления
3.	Акты промывки трубопроводов и теплообменного оборудования систем вентиляции	Не требуется	Трубопроводы и теплообменное оборудование систем вентиляции отсутствуют
4.	Акты очистки и промывки дренажей тепловых сетей канальной прокладки (при наличии их в проекте)	Не требуется	Проектом не предусмотрено
5.	Режимные карты для тепловых пунктов теплопотребляющих установок	Не требуется	Проектом не предусмотрено
6.	Годовой план-график ремонта систем теплопотребления	Выполнено	Годовой план-график ремонта систем теплопотребления, утвержден директором МАДОУ «Детский сад № 4»
7.	Акты приемки оборудования из ремонта с оценками качества отремонтированного оборудования и качества выполнения ремонтных работ.	Выполнено	План выполненных работ с отчетом о выполнении
8.	Акты испытания системы отопления на прочность и плотность	Выполнено	Акт от 10.06.2022 проверки состояния на прочность и плотность, утвержден заведующим МАДОУ № 4
9.	Акт о состоянии теплопроводов тепловой сети, принадлежащих потребителю тепловой энергии	Выполнено	Акт от 10.06.2022 проверки готовности тепловых сетей теплопотребления, утвержден заведующим МАДОУ № 4
10.	Акты осмотра зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери, остекление)	Выполнено	Акт от 10.06.2022 г. общего осмотра зданий, утвержден заведующим МАДОУ № 4
11.	Акты проверки готовности индивидуальных тепловых пунктов к отопительному периоду	Выполнено	
12.	Акты ввода в эксплуатацию приборов учета и акты периодической поверки приборов учета.	Выполнено	Акт от 25.09.2019 допуска в эксплуатацию узла учета тепловой энергии, утвержден зам. директора МУП «Комэнергоресурс».
13.	Акт проверки работоспособности защит систем теплопотребления.	Не требуется	Проектом не предусмотрено
14.	Акты проверки состояния трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов	Выполнено	Акт от 10.06.2022 и 30.06.2022 проверки готовности индивидуальных тепловых пунктов к отопительному периоду, утвержден директором МАДОУ «Детский сад № 4».
15.	Акт проверки наличия паспортов тепловых энергоустановок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала.	Выполнено	Справка №1 от 09.06.2022 о проверке готовности индивидуальных тепловых пунктов к отопительному периоду, утвержден директором МАДОУ «Детский сад № 4».
16.	Акт присоединения систем	Выполнено	Акт от 10.06.2022 проверки

	телопотребления к сетям теплоснабжения согласно техническим условиям и условиям договора теплоснабжения		готовности индивидуальных тепловых пунктов к отопительному периоду, утвержден директором МАДОУ «Детский сад № 4».
17.	Акт проверки на плотность оборудования тепловых пунктов	Выполнено	Акт от 10.06.2022 проверки готовности индивидуальных тепловых пунктов к отопительному периоду, утвержден директором МАДОУ «Детский сад № 4».
18.	Договор теплоснабжения, содержащий разделы по организации контроля режимов потребления тепловой энергии, разделы по организации контроля показателей качества теплоносителя	Выполнено	Договор теплоснабжения № Т-0004/22 от 10.01.2022 с МУП «Комэнергоресурс»
19.	Акт проверки наличия пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов.	Не требуется	Справка № 3 от 09.06.2022 об отсутствии расчетных шайб и элеваторов
20.	Справка о задолженности за поставленную тепловую энергию (мощность), теплоноситель.	Выполнено	Акт сверки об отсутствии задолженности за поставленную тепловую энергию, теплоноситель, (выдана МУП «Комэнергоресурс»).
21.	Справка из организации-потребителя о наличии укомплектованного штата ремонтного персонала или договор на техническое обслуживание и ремонт тепловых энергоустановок.	Выполнено	копия договора №11 от 09.01.2018 г. на техническое обслуживание и ремонт тепловых энергоустановок заключен с МАУ СГО ХЭК
22.	Перечень оборудования тепловых энергоустановок, подлежащего планово-предупредительному ремонту.	Выполнено	Перечень оборудования тепловых энергоустановок, подлежащего планово-предупредительному ремонту, утвержден директором МАДОУ «Детский сад № 4».
23.	Перечень аварийного запаса расходных материалов и запасных частей.	Выполнено	Перечень аварийного запаса расходных материалов и запасных частей, утвержден директором МАДОУ «Детский сад № 4».
24.	Справка о параметрах надежности теплоснабжения потребителя тепловой энергии	Выполнено	Категория 2, в соответствии с Приложением N 3 к Правилам оценки готовности к отопительному периоду

Готовность

(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду:

**Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 4»**

(наименование объекта)

Готово к отопительному периоду 2022-2023 гг.

Документы, рассмотренные комиссией:


1. Акты от 26.06.2020 о проведении промывки систем отопления


2. Годовой план-график ремонта систем теплоснабжения, утвержден директором МАДОУ «Детский сад № 4»
3. План выполненных работ с отчетом о выполнении
4. Акт от 10.06.2022 проверки состояния на прочность и плотность, утвержден заведующим МАДОУ № 4
5. Акт от 10.06.2022 проверки готовности тепловых сетей теплоснабжения, утвержден заведующим МАДОУ № 4
6. Акт от 10.06.2022 г. общего осмотра зданий, утвержден заведующим МАДОУ № 4
7. Акт от 25.09.2019 допуска в эксплуатацию узла учета тепловой энергии, утвержден зам. директора МУП «Комэнергоресурс».
8. Акт от 10.06.2022 и 30.06.2022 проверки готовности индивидуальных тепловых пунктов к отопительному периоду, утвержден директором МАДОУ «Детский сад № 4».
9. Справка №1 от 09.06.2022 о проверке готовности индивидуальных тепловых пунктов к отопительному периоду, утвержден директором МАДОУ «Детский сад № 4».
10. Акт от 10.06.2022 проверки готовности индивидуальных тепловых пунктов к отопительному периоду, утвержден директором МАДОУ «Детский сад № 4».
11. Договор теплоснабжения № Т-0004/22 от 10.01.2022 с МУП «Комэнергоресурс».
12. Справка № 3 от 09.06.2022 об отсутствии расчетных шайб и элеваторов.
13. Акт сверки об отсутствии задолженности за поставленную тепловую энергию, теплоноситель, (выдана МУП «Комэнергоресурс»).
14. Копия договора №11 от 09.01.2018 г. на техническое обслуживание и ремонт тепловых энергоустановок заключен с МАУ СГО ХЭК
15. Перечень оборудования тепловых энергоустановок, подлежащего планово-предупредительному ремонту, утвержден директором МАДОУ «Детский сад № 4».
16. Перечень аварийного запаса расходных материалов и запасных частей, утвержден директором МАДОУ «Детский сад № 4».
17. Категория 2, в соответствии с Приложением N 3 к Правилам оценки готовности к отопительному периоду


Председатель комиссии
Члены комиссии











С.Н. Миронова

О.А. Ус


О.Ю. Василенко

В.И. Хохлачев

Белобородова О.П.

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта на руки получил:

"31" августа 2022 г.

 / Матюшенко Е.Р. /

(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя) муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)