

Приложение
к Акту готовности образовательной
организации Свердловской области
к 2023 / 2024 учебному году

Акт составлен «14» июля 2023 г.

Муниципальное автономное дошкольное общеобразовательное учреждение «Детский сад № 4»

(полное наименование образовательной организации Свердловской области)

№ п/п	Наименование мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
1	2	3	4
1.	Раздел 1. Характеристика образовательной организации		
2.	Наличие учредительных документов юридического лица	указать реквизиты	Устав Муниципального автономного дошкольного общеобразовательного учреждения «Детский сад № 4», утвержден приказом Управления образования Администрации Североуральского городского округа № 72 от 10.02.2017 г.
3.	Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательной организацией Свердловской области (далее – образовательные организации) недвижимого имущества	указать реквизиты	Корпус 1 (ул.Циолковского, 13) Выписка из Единого государственного реестра недвижимости, выдано Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области от 31.07.2017 №66/023/550/2017-1094; кадастровый № 66:60:0901008:309 на праве оперативного управления Корпус 2 (ул.Молодежная, 7А) Выписка из Единого государственного реестра недвижимости, выдано Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области от 07.06.2017; кадастровый № 66:60:0904018:410 на праве оперативного управления
4.	Наличие документов,	указать реквизиты	Корпус 1 (ул.Циолковского, 13)

№ п/п	Наименование мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
1	2	3	4
	подтверждающих право на пользование земельным участком, на котором размещена образовательная организация (за исключением арендуемых зданий)		Выписка из Единого государственного реестра недвижимости, выдано Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области от 31.07.2017 №66/023/550/2017-1095; кадастровый № 66:60:0901008:7 на праве оперативного управления Корпус 2 (ул.Молодежная, 7А) Выписка из Единого государственного реестра недвижимости, выдано Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области от 07.06.2017; кадастровый № 66:60:0904018:110 на праве оперативного управления
5.	Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности, свидетельство об аккредитации	1) номер лицензии, кем и когда выдана, на какой срок, имеется ли приложение (приложения); 2) соответствие данных, указанных в лицензии, уставу; 3) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг; 4) дата и номер свидетельства об аккредитации	1) Лицензия, серия 66Л01 № 0006020, регистрационный № 19352, выдана Министерством общего и профессионального образования Свердловской области, 03.04.2017г., срок действия лицензии бессрочно. Приложение № 1 к лицензии 66Л01 № 0006020 на осуществление образовательной деятельности от 03.04.2017г. № 19352, серия 66П01 № 0014303. 2) данные, указанные в лицензии, соответствуют Уставу; 3) вид образовательной деятельности: дошкольное образование 4) Дата и № свидетельства об аккредитации - отсутствует
6.	Наличие образовательных программ	1) имеются (перечислить); 2) отсутствуют	Основная образовательная программа дошкольного образования в соответствии с ФГОС, утверждена приказом от 31.08.2022 № 235.
7.	Наличие программ развития образовательной организации	1) имеются (перечислить): когда и кем утверждены; на какой срок;	Программа развития Муниципального автономного дошкольного общеобразовательного учреждения «Детский сад № 4» на 2021 – 2025 годы, утверждена

№ п/п	Наименование мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
1	2	3	4
		2) отсутствуют	приказом от 19.03.2021 г. № 52/1, согласована с Управлением образования Администрации Североуральского городского округа.
8.	Наличие плана работы образовательной организации на 2023 – 2024 учебный год	1) наличие; 2) когда и кем утвержден	В наличии План работы Муниципального автономного дошкольного общеобразовательного учреждения «Детский сад № 4» на 2022 – 2023 учебный год, утвержден приказом от 31.08.2022 г. № 242. План работы Муниципального автономного дошкольного общеобразовательного учреждения «Детский сад № 4» на 2023 – 2024 учебный год разработан, будет утверждаться.
9.	Количество объектов(территорий) образовательной организации	1) всего (единиц); 2) в том числе с круглосуточным пребыванием людей (единиц) (спальный корпус, общежитие)	1) всего (единиц) – 2 здания; 2) в том числе с круглосуточным пребыванием людей (единиц) (спальный корпус, общежитие) – 0 зданий
10.	Условия работы образовательной организации	1) в одну или в две смены (указать); 2) в первую смену обучаются: количество классов; количество обучающихся в них; 3) во вторую смену обучаются: количество классов; количество обучающихся в них	1) Условия работы учреждения – в одну смену; 2) в первую смену обучаются - 16 групп; количество обучающихся – 231 человека, 51 человек проходят ясельную комиссию; 3) обучение во вторую смену не организовано.
11.	Численность обучающихся (воспитанников) в образовательной организации	1) проектная допустимая численность обучающихся (человек); 2) количество классов по комплектованию; 3) планируемое количество обучающихся на момент проверки (человек); 4) в том числе с применением дистанционных образовательных технологий (человек); 5) наличие превышения допустимой	1) проектная допустимая численность обучающихся – 400 человек; 2) количество классов по комплектованию- 16 групп; 3) планируемое количество обучающихся на момент проверки (человек) - 282 человека; 4) в том числе с применением дистанционных образовательных технологий – 0 человек; 5) превышения допустимой численности обучающихся нет.

№ п/п	Наименование мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
1	2	3	4
		численности обучающихся (указать на сколько человек)	
12.	Укомплектованность образовательной организации кадрами	1) по штатному расписанию: администрация; учителя; воспитатели; мастера производственного обучения; научные работники; медицинские работники; иные работники; 2) по факту: администрация; учителя; воспитатели; мастера производственного обучения; научные работники; медицинские работники; иные работники; 3) наличие вакансий (указать)	1) по штатному расписанию: Администрация – 4 Учитель-логопед- 2,9 Учитель-дефектолог- 0,1 Тьютер – 0,1 Воспитатели – 27,2 Старший воспитатель- 1 Музыкальный руководитель-4 Инструктор по физической культуре- 2,75 Педагог-психолог – 1,3 Младшие воспитатели- 22,1 Медицинские работники - 2 Служащие – 7,75 Рабочие – 26,5 2) по факту: Администрация – 4 Учитель-логопед- 2,9 Учитель-дефектолог- 0,1 Воспитатели – 20 Старший воспитатель- 1 Музыкальный руководитель-2 Инструктор по физической культуре- 2,62 Педагог-психолог – 1,25 Младший воспитатель– 22 Служащие – 7,15 Рабочие – 15,5 3) Вакансии: Медицинские работники - 2 Музыкальный руководитель-2 Воспитатели – 7,2 Рабочие – 7

№ п/п	Наименование мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
1	2	3	4
13.	Раздел 2. Материально-техническая база образовательной организации и оснащённость образовательного процесса		
14.	Готовность (оборудование, ремонт) систем: 1) канализации; 2) отопления; 3) водоснабжения	акты технического контроля (указать реквизиты)	1) Акты проверки канализации от 30.06.2023 г.; 2) Акты проверки отопления от 30.06.2023 г.; 3) Акты проверки водоснабжения от 10.06.2022 г.; Ответственные должностные лица – Гольцкер Елена Сергеевна (заместитель заведующего по АХР), Коржевина Юлия Анатольевна (заведующий хозяйством).
15.	Оснащённость ученической мебелью в соответствии с нормами и ростовыми группами	соответствует/не соответствует	Все групповые укомплектованы детской мебелью на 100% в соответствии с нормами и ростовыми группами.
16.	Обеспеченность учебниками в соответствии с требованиями стандартов (в процентах)	перечислить учебные предметы, не обеспеченные в полном объеме учебниками	-
17.	Оснащённость мастерских в соответствии с требованиями	соответствуют/не соответствуют	-
18.	Раздел 3. Материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом в образовательной организации		
19.	Наличие и готовность физкультурного / спортивного зала		Имеются спортивный зал, бассейн, спортивная площадка «Автовелодром». К учебному году готовы.
20.	Наличие спортивного оборудования и инвентаря, состояние оборудования и инвентаря, сертификаты соответствия на использование в образовательном процессе спортивного оборудования	указать реквизиты сертификатов соответствия	1) В наличии спортивное оборудование и инвентарь по норме; 2) Состояние оборудования и инвентаря – удовлетворительное; 3) Сертификаты соответствия спортивного оборудования в наличии.
21.	Наличие и состояние стадиона / спортивной площадки		Состояние спортивной площадки «Автовелодром» - удовлетворительное.
22.	Проведение испытаний спортивного оборудования на стадионах, спортивных площадках, спортивных /	указать реквизиты актов испытаний	1) акты испытаний спортивного оборудования, находящегося в спортивном зале, бассейне, физ. площадке от 30.06.2023 г.; акты испытаний

№ п/п	Наименование мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
1	2	3	4
	физкультурных залах		оборудования, находящегося на прогулочных участках от 30.06.2023 г. 2) оборудование соответствует требованиям ГОСТ, имеются паспорта.
23.	Раздел 4. Пожарная безопасность образовательной организации		
24.	Наличие предписаний органов надзорной деятельности Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области (далее – ГУ МЧС России по Свердловской области)	1) предписание/акт (указать реквизиты) 2) количество неустраненных нарушений; 3) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек; 4) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден); 5) отчеты об устранении нарушений	Предписаний нет
25.	Наличие ответственных лиц по пожарной безопасности	указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации	Приказом от 26.06.2023 г. № 98 назначены ответственные лица в учреждении по противопожарной безопасности – Гольцекер Елена Сергеевна, заместитель заведующего по АХР; Коржевина Юлия Анатольевна, заведующий хозяйством
26.	Обучение правилам пожарной безопасности (далее – ППБ)	1) обучение руководителя образовательной организации пожарному минимуму (наличие документа, указать реквизиты); 2) наличие обученного ответственного в образовательной организации; 3) обучение сотрудников ППБ; 4) обучение обучающихся ППБ; 5) эвакуационные учения с обучающимися (взаимодействие с органами территориального отделения	1) Матюшенко Елена Сергеевна, заведующий МАДОУ № 4, обучение руководителя организации пожарному минимуму, удостоверение №41 от 22.04.2021 г., Екатеринбургский филиал ФАУ «РосКапСтрой»; 2) обученные ответственные лица в образовательной организации: Гольцекер Елена Сергеевна, заместитель заведующего по АХР, обучение пожарнотехническому минимуму, удостоверение №3 от 25.02.2022 г., Екатеринбургский филиал ФАУ «РосКапСтрой»; Коржевина Юлия Анатольевна,

№ п/п	Наименование мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
1	2	3	4
		Государственной противопожарной службы Российской Федерации, периодичность проведения учений)	заведующий хозяйством, обучение пожарно-техническому минимуму, удостоверение №42 от 22.04.2021 г., Екатеринбургский филиал ФАУ «РосКапСтрой»; 3) обучение работников ППБ через плановые и целевые инструктажи; 4) обучение учащихся ППБ через в рамках образовательной программы.; 5) эвакуационные учения с учащимися и работниками учреждения, периодичность учений – 1 раз в полгода (30,31 августа 2022 года – внутрисадовая объектовая тренировка; 27.04.2023 года – внутрисадовая объектовая тренировка совместно с сотрудниками ОВО по городу Североуральску – филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области»).
27.	Состояние первичных средств пожаротушения	1) достаточность имеющихся средств; 2) наличие журнала учета средств; 3) проверка средств на срок годности, при необходимости – их замена	Корпус 1 (ул.Циолковского, 13) 1) В наличии: ОП -4(3)-АВСЕ-01 – 21 штука ОУ-3-ВСЕ-01 – 15 щтук (в наличии паспорт и сертификат на огнетушители); внутренний противопожарный водопровод – 11 шт.; 2) в наличии журнал учета и ревизии первичных средств пожаротушения; 3) акт проверки работоспособности внутренних противопожарных кранов, рукавов от 23.05.2023 г. Корпус 2 (ул.Молодежная, 7А) 1) В наличии: ОП -4(3)-АВСЕ-01 – 5 штук (в наличии паспорт и сертификат на огнетушители); внутренний противопожарный водопровод – 2 шт.; 2) в наличии журнал учета и ревизии первичных средств пожаротушения; 3) акты проверки работоспособности внутренних противопожарных кранов, рукавов от 23.05.2023 г.

№ п/п	Наименование мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
1	2	3	4
28.	Состояние автоматической пожарной сигнализации (далее – АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, их техническое обслуживание и модернизация	1) наличие и исправность АПС, системы оповещения; 2) наличие дублированного сигнала на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации: наименование программно-аппаратного комплекса; 3) договор на обслуживание (указать реквизиты); 4) наличие иных систем пожарной автоматики	1) АПС и система оповещения находятся в исправном состоянии. Акты проверки работоспособности систем АПС, оповещения людей о пожаре от 12.07.2023 г.; 2) система передачи извещений – ОКО, с выходом на 53 пожарную часть 15 ОФПС по СГО; 3) договор на обслуживание АПС с ООО «АТО» от 01.01.2023 г. № ТО-21-23 - техническое обслуживание АПС (01.01.2023-30.06.2023); договор ИП Денюшин Роман Петрович от 01.06.2023 г. № ТО-63-23 - техническое обслуживание АПС, СО, СО и ЧС, ОКО с выходом на 53 пожарную часть 15 ОФПС по СО, тревожной кнопки (01.06.2023-31.12.2023) 4) иных систем пожарной автоматики нет. Приказ о назначении ответственного лица за АПС от 26.06.2023 г. №106. Ответственные лица: Гольцекер Елена Сергеевна (заместитель заведующего по АХР), Коржевина Юлия Анатольевна (заведующий хозяйством).
29.	Состояние путей эвакуации	соответствие путей эвакуации требованиям пожарной безопасности (да/нет)	Пути эвакуации соответствуют требованиям ППБ
30.	Соответствие электроустановок зданий требованиям пожарной безопасности	да/нет	Соответствует. Технический отчет по проверке состояния электрооборудования, выданный ООО «ЭЛС» от 28.04.2022 г., срок действия до 28.04.2024 г. (корпус 1); 28.04.2022 г., срок действия до 28.04.2024 г. (корпус 2), нарушений нет.
31.	Наличие, состояние и готовность противопожарного водоснабжения	1) внутреннее; 2) наружное	1) внутреннее противопожарное водоснабжение в наличии, проверка внутреннего водопровода от 23.05.2023 г.; 2) наружное – отсутствует.
32.	Наличие декларации пожарной безопасности	декларация зарегистрирована в территориальном органе	Декларация пожарной безопасности, зарегистрирована ОНД и ПР Североуральского городского округа,

№ п/п	Наименование мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
1	2	3	4
		Государственной противопожарной службы (указать реквизиты)	Ивдельского городского округа, городского округа Пелым УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области 30.06.2021 года, регистрационный № 65490000-ТО-0227, №65490000-ТО-0229.
33.	Раздел 5. Санитарно-гигиенические и медицинские мероприятия		
34.	Наличие предписаний органов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области	1) предписание/акт (указать реквизиты) 2) количество неустраненных нарушений; 3) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек; 4) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден); 5) отчеты об устранении нарушений	Предписаний нет.
35.	Организация профессиональной гигиенической подготовки и аттестации	1) обучение руководителя образовательной организации (наличие документа, указать реквизиты); 2) наличие обученного ответственного в образовательной организации; 3) обучение сотрудников	1) Обучение руководителя учреждения по программе профессиональной гигиенической подготовки и аттестации в феврале 2023 года; 2) Не имеется. 3) все работники обучены в период 2023 - 2024 годов; договор № 2397 от 09.01.2023 года (санитарно-гигиеническое обучение работников МАДОУ № 4)
36.	Организация питания обучающихся	1) наличие пищеблока (столовая, буфет), если иное – указать; 2) оснащенность пищеблока оборудованием и столовой мебелью; 3) акты технического контроля соответствия технологического и холодильного оборудования паспортным характеристикам (указать реквизиты); 4) организация горячего питания:	1) В наличии имеется пищеблок. 2) Оснащенность пищеблока оборудованием и столовой мебелью в соответствии требованиями. 3) Акты технического контроля соответствия технологического и холодильного оборудования паспортным характеристикам от 23.05.2023 г. 4) Организация горячего питания: за счет собственного пищеблока. 5) Охват обучающихся горячим питанием составляет 100%.

№ п/п	Наименование мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
1	2	3	4
		за счет собственной столовой, договор на оказание услуги питания (указать реквизиты); договоры на поставку продуктов питания (указать реквизиты); 5) планируемый охват обучающихся горячим питанием (количество и процент от общего количества обучающихся); 6) паспортизация пищеблока	б) Паспортизация пищеблока проведена.
37.	Проведение медицинского осмотра сотрудников образовательной организации в соответствии с установленным графиком	наличие/отсутствие, указать даты	Медицинский осмотр работников учреждения проведен в соответствии с установленным графиком в июне-июле 2023 года в ООО «Дента Плюс». Договор №40-23 от 20.04.2023 г. - проведение периодических медицинских осмотров (обследований). Акт приёмки/сдачи оказанных услуг от 11.07.2023 г.
38.	Наличие установки фильтров и ультрафиолетовых облучателей для очистки и обеззараживания воды	наличие/отсутствие	В наличии проточный обеззараживатель воды - 2 шт (подвал, бассейн), обеззараживание воды ультрафиолетовым излучением «ОДВ».
39.	Обследование технического состояния вентиляции образовательной организации с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха (для общеобразовательных организаций)	указать реквизиты	Паспорт вентиляции от 11.02.2013 г. (ООО «Аврора Групп»), акты о проведении обследования вентиляции от 10.03.2022 г. (Серовский производственный участок ВДПО)
40.	Состояние медицинского сопровождения	1) наличие медицинского кабинета (если иное – указать); 2) лицензия на право медицинской деятельности, договор с поликлиникой на обслуживание (указать реквизиты); 3) обеспеченность медицинским персоналом	1) Имеется медицинский кабинет (процедурный и кабинет для осмотра воспитанников); 2) Лицензия на осуществление медицинской деятельности № ЛО -66-01-004662 от 04.05.2017. Договор безвозмездного пользования нежилым помещением и оборудованием с ГБУЗ СО «Североуральская центральная городская больница» 30 августа 2013, №939 от 14.11.2013

№ п/п	Наименование мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
1	2	3	4
			Соглашение о взаимодействии оказания медицинской помощи несовершеннолетним в период обучения и воспитания в образовательных организациях заключенное между ГБУЗ СО «Североуральская» ЦГБ МАДОУ «Детский сад № 4» 3) по штатному расписанию в учреждении должности медицинских работников не предусмотрены; обеспеченность медицинским персоналом: медицинская сестра и фельдшер.
41.	Протокол лабораторного исследования качества питьевой воды по микробиологическим показателям в соответствии с программой производственного контроля (при проведении работ на системе водоснабжения необходимо представить данные исследований после проведения этих работ)	указать реквизиты	Протокол лабораторных испытаний исследования качества воды №12/03112-23, 12/03115-23, 12/03117-23, 12/03118-23 от 02.03.2023 г.; №12/04164-23, 12/04165-23, 12/04159-23, 12/04161-23 от 20.03.2023 г.; 12/06326-23, 12/06327-23 от 18.04.2023 г.; №12/07039-23, 12/07040-23 от 21.04.2023 г.; №01/06532-23, 01/06533-23 от 17.05.2023 г., №12/10398-23, №12/10399-23 от 22.06.2023 г. - вода централизованных систем питьевого водоснабжения соответствует нормам.
42.	Раздел 6. Реализация мер по предупреждению распространения COVID-19		
43.	Оборудование образовательной организации по бактерицидному обеззараживанию воздуха с использованием оборудования по обеззараживанию воздуха	наличие/отсутствие	В наличии: облучатель-рециркулятор медицинский «Armed» – 31 шт.; облучатель рециркулятор бактерицидный VIPRA РБН-1-36 – 9 шт.; облучатель бактерицидный настенный ОБН-150 (1 лампа с экраном) – 14 шт.
44.	Обеспечение в образовательных организациях за каждым классом закрепления отдельного кабинета	наличие/отсутствие	В наличии
45.	Обеспечение условий для гигиенической обработки рук с применением кожных антисептиков при входе в образовательную	наличие/отсутствие (2 дозатора на каждую входную группу и 2 дозатора на вход в обеденную зону)	В наличии: 2 дозатора на каждую входную группу, 2 дозатора на вход в пищеблок

№ п/п	Наименование мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
1	2	3	4
	организацию, помещение для приема пищи, санитарные узлы и туалетные комнаты		
46.	Обеспечение использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (одноразовых масок или многоразовых масок со сменными фильтрами), а также перчаток	наличие/отсутствие	В наличии одноразовые маски, защитные экраны, перчатки.
47.	Обеспечение режима термометрии, наличие бесконтактных термометров	наличие/отсутствие (исходя из численности обучающихся (воспитанников): до 100 человек – 2 штуки; от 100 до 250 человек – 5 штук; Свыше 250 человек – 10 штук)	В наличии – 18 шт. (бесконтактный термометр имеется в каждой группе)
48.	Раздел 7. Антитеррористическая защищенность образовательной организации		
49.	Наличие предписаний органов надзорной деятельности Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области	предписание/акт проверки (указать реквизиты) 1) количество неустраненных недостатков; 2) количество неустраненных недостатков, срок устранения которых истек; 3) наличие плана устранения недостатков с указанием сроков устранения; 4) отчеты об устранении недостатков	Предписаний нет.
50.	Паспорт безопасности образовательной организации (указать категорию опасности объекта (территории))	Паспорт безопасности образовательной организации разработан, согласован в подразделениях: 1) Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области (дата);	Паспорт безопасности образовательной организации разработан, согласован в подразделениях: Корпус 1 (ул. Циолковского, 13) 1) ОВО по городу Североуральску – филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области – 24.06.2022 г.; 2) Главное управление МЧС России по Свердловской

№ п/п	Наименование мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
1	2	3	4
		2) ГУ МЧС России по Свердловской области (дата); 3) Управления Федеральной службы безопасности России по Свердловской области (дата); 4) Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области (дата)	области – 11.08.2022 г.; 3) Управления Федеральной службы безопасности России по Свердловской области в г. Серове – 04.07.2022 г. 4) Глава Североуральского городского округа – 12.08.2022 г. Корпус 2 (ул.Молодежная, 7А) 1) ОВО по городу Североуральску – филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области – 28.11.2019 г.; 2) ОНД и ПР Североуральского городского округа, Ивдельского городского округа, городского округа Пелым ГУ МЧС России по Свердловской области – 28.11.2019 г.; 3) Управления Федеральной службы безопасности России по Свердловской области в г. Серове – 28.11.2019 г.
51.	Наличие ответственных лиц по антитеррористической защищенности объекта (территории)	указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации	Приказ о назначении ответственного лица по обеспечению антитеррористической защищенности учреждения от 26.06.2023 г. № 110 (Гольцекер Елена Сергеевна, заместитель заведующего по АХР)
52.	Проведение обучения, инструктажей по антитеррористической укреплённости	1) количество обученных сотрудников; 2) количество инструктажей	1) количество обученных сотрудников - 5; Матюшенко Елена Сергеевна, заведующий - прохождение курсового обучения в области ГО и защиты от ЧС (справка №6/76к от 20.04.2022 г. ГКУДПО Свердловской области «Учебно-методический центр по ГО и ЧС Свердловской области»); Гольцекер Елена Сергеевна, зам.зав. по АХР - прохождение курсового обучения в области ГО и защиты от ЧС (справка №6/43к от 21.03.2019 ГКУДПО Свердловской области «Учебно-методический центр по ГО и ЧС Свердловской

№ п/п	Наименование мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
1	2	3	4
			области»); Коржевина Юлия Анатольевна, завхоз - прохождение курсового обучения в области ГО и защиты от ЧС (справка №6/42к от 21.03.2019 ГКУДПО Свердловской области «Учебно-методический центр по ГО и ЧС Свердловской области»); Булдакова Ольга Николаевна, специалист по ОТ - повышение квалификации (Удостоверение №6/28ДО от 20.02.2023 г. ГКУДПО Свердловской области «Учебно-методический центр по ГО и ЧС Свердловской области»); Помыткина Татьяна Владимировна, учитель-логопед - прохождение курсового обучения в области ГО и защиты от ЧС (справка №6/91к от 20.04.2022 г. ГКУДПО Свердловской области «Учебно-методический центр по ГО и ЧС Свердловской области»); 2) количество инструктажей – 2
53.	Наличие планов эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), в случае получения информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта	наличие/отсутствие, указать реквизиты	В наличии. (Утвержден 24.01.2021 г.)
54.	Обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов	наличие/отсутствие, указать реквизиты документа	Пропускной и внутриобъектовый режим обеспечен. Договор с ООО ЧОО «Гарант-Защита» №19 от 19.12.2022 года – оказание охранных услуг. Положение об организации пропускного и внутриобъектового режима утверждено приказом заведующего №194 от 07.06.2022 г. Приказ по МАДОУ № 4 от 26.06.2023 года №104.
55.	Организация физической охраны	1) предусмотрена в штатном расписании	1) Должность сторожа, вахтера не предусмотрена в

№ п/п	Наименование мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
1	2	3	4
		(вахтер, сторож); 2) заключен договор с подразделением Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области (указать реквизиты); 3) заключен договор с частным охранным предприятием (указать реквизиты)	штатном расписании. 2) Нет 3) заключен договор с ООО ЧОО «Гарант-Защита» от 19.12.2022 года №19 – оказание охранных услуг
56.	Наличие кнопки тревожной сигнализации (далее – КТС)	1) наличие и исправность; 2) вывод КТС в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»; 3) договор на обслуживание (указать реквизиты); 4) КТС отсутствует (причина, принимаемые меры); 5) КТС не обслуживается (причина, меры)	1) В наличии, исправна; проверка ежедневно 2) вывод КТС на пульт централизованного наблюдения (ПЦН) ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области. Договор на оказание охранных услуг с помощью пульта централизованного наблюдения №93/1 от 09.01.2023 г.; Ответственные лица: Гольцекер Елена Сергеевна (заместитель заведующего по административно-хозяйственной работе), Коржевина Юлия Анатольевна (заведующий хозяйством). Приказ о назначении от 26.06.2023 г. №107; 3) договор на техническое обслуживание системы тревожной сигнализации с ООО «КСБ» №26-ТО от 09.01.2023 г.
57.	Оборудование объектов (территорий) системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации	1) наличие и исправность; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры); 4) не обслуживается (причина, принимаемые меры)	1) автономная система экстренного оповещения о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации в исправном состоянии; система управления речевого оповещения «Рокот-2» в исправном состоянии; акт проверки от 23.06.2023 г.; 2) договор с ООО «АТО» от 01.01.2023 г. № ТО-21-23 - техническое обслуживание АПС (01.01.2023-30.06.2023); Договор ИП Денюшин Роман Петрович от 01.06.2023 г. № ТО-63-23 - техническое обслуживание

№ п/п	Наименование мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
1	2	3	4
			АПС, СО, СО и ЧС, ОКО с выходом на 53 пожарную часть 15 ОФПС по СО, тревожной кнопки (01.06.2023-31.12.2023)
58.	Система охранной сигнализации	1) наличие и исправность; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры); 4) не обслуживается (причина, принимаемые меры)	1) охранная сигнализация «Приток А-КОП-02», в исправном состоянии; выведена на пульт централизованного наблюдения (ПЦН). Акт проверки от 21.06.2023 г.; 2) договор на обслуживание с ООО «КСБ» №25-ТО от 09.01.2023 г. – оказание услуг по техническому обслуживанию системы охранной сигнализации.
59.	Система видеонаблюдения	1) наличие (установка по периметру, внутри здания образовательной организации); 2) количество камер (в том числе: внутри здания образовательной организации, по периметру); 3) вывод изображения; 4) договор на обслуживание (указать реквизиты)	Корпус 1 (ул.Циолковского, 13) 1) В наличии видеонаблюдение на территории учреждения; 2) количество камер – 10 шт. (по периметру здания), 13 шт (внутри здания); 3) вывод изображения – демонстрационный экран, фойе 2 этаж, срок хранения информации – 60 дней; Корпус 2 (ул.Молодежная, 7А) 1) В наличии видеонаблюдение на территории учреждения; 2) количество камер – 5 шт. (по периметру здания); 3) вывод изображения – демонстрационный экран, фойе 1 этаж, срок хранения информации – 60 дней; 4) договор на обслуживание отсутствует.
60.	Оборудование на 1-м этаже помещения для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии	1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	На 1-м этаже оборудован пост охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений

№ п/п	Наименование мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
1	2	3	4
	Российской Федерации		
61.	Оборудование основных входов в здания, входящие в состав объектов (территорий), контрольно-пропускными пунктами (постами охраны)	1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	1) контрольно-пропускной пункт находится только на входе на территорию здания;
62.	Оснащение объектов (территорий) стационарными или ручными металлоискателями	1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	В наличии
63.	Оборудование объектов (территорий) системой контроля и управления доступом;	1) наличие и исправность; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры); 4) не обслуживается (причина, принимаемые меры)	1) В наличии, исправно; 2) договор на обслуживание отсутствует; 3) заключаются разовые договора
64.	Оснащение въездов на объект (территорию) воротами, обеспечивающими жесткую фиксацию их створок в закрытом положении	1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	1) в наличии
65.	Оборудование контрольно-пропускных пунктов при входе (въезде) на прилегающую территорию объекта (территории)	1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	1) в наличии;
66.	Оснащение въездов на объект (территорию) средствами снижения скорости и (или) противотаранными устройствами	1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	1) дорожный знака «Движение запрещено» в наличии
67.	Ограждение образовательной организации	1) наличие ограждения; 2) состояние ограждения	1) имеется; 2) состояние удовлетворительное.

№ п/п	Наименование мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
1	2	3	4
68.	Оснащение объектов (территорий) системой наружного освещения	1) наличие; 2) исправность	Корпус 1 (ул.Циолковского, 13) 1) 13 светодиодных светильников над входными группами; 5 светодиодных светильников по периметру здания (автоматическое включение); 11 фонарных столбов с лампами по периметру территории; 5 фонарных столбов с лампами вдоль забора по ул. Циолковского, 5 фонарных столбов с лампами вдоль забора по ул. Комсомольской (автоматическое включение); 2) исправно Корпус 2 (ул.Молодежная, 7А) 1) 6 светодиодных светильников над входными группами, 7 светодиодных светильников по периметру здания (автоматическое включение); 2) исправно
69.	Раздел 8. Информационная безопасность		
70.	Проведение ревизии библиотечного фонда на выявление литературы, содержащей материалы экстремистской направленности	даты проверок (указать реквизиты документа)	-
71.	Наличие в образовательной организации доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть Интернет)	наличие/отсутствие	1) Доступ к сети Интернет имеется; провайдер «К Телеком»; ООО «РОСТЕЛЕКОМ» 2) Договор ООО «РОСТЕЛЕКОМ» №7502270 от 09.01.2023 г. - об оказании телематических услуг связи. Договор ООО «ЛИНК» № 77200094 от 09.01.2023 г. – оказание услуг по предоставлению доступа к сети INTERNET.
72.	Количество компьютеров, подключенных к сети Интернет	указать количество	10 шт.
73.	Наличие договорных обязательств с провайдером на предоставление	наличие/отсутствие (указать реквизиты документа)	Отсутствует. Выход к сети Интернет обучающихся (воспитанников) не предусмотрен.

№ п/п	Наименование мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
1	2	3	4
	контент-фильтрации для трафика		
74.	Установка контент-фильтра на компьютерах, имеющих доступ к сети Интернет	1) наименование и тип контент-фильтра; 2) все ли компьютеры, подключенные к сети Интернет, имеют контент-фильтр	Отсутствует. Выход к сети Интернет обучающихся (воспитанников) не предусмотрен.
75.	Проверка исправности контентной фильтрации	даты проверок (указать реквизиты документа)	Отсутствует. Выход к сети Интернет обучающихся (воспитанников) не предусмотрен.
76.	Назначение ответственных лиц по информационной безопасности	указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации	Ответственное лицо по информационной безопасности – Капралова Анна Юрьевна, заместитель заведующего по ВМР (приказ №108 от 26.06.2023 г.)
77.	Раздел 9. Безопасность дорожного движения		
78.	Безопасность школьных перевозок	1) наличие приказа руководителя образовательной организации о назначении ответственного за обеспечение безопасности дорожного движения (указать реквизиты); 2) наличие лицензии по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами (указать реквизиты); 3) наличие договора на оказание телематических услуг (ГЛОНАСС) (указать реквизиты); 4) численность обучающихся, подвозимых в образовательную организацию; 5) согласование маршрута движения автобуса с Государственной инспекцией безопасности дорожного движения; 6) организация предрейсового и послерейсового осмотров (технического и медицинского) (кем проводится, указать реквизиты); 7) дата последнего технического	Перевозки не осуществляются

№ п/п	Наименование мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
1	2	3	4
		осмотра (указать реквизиты документа); 8) укомплектованность водителями; 9) стаж работы водителя, обучение	
79.	Паспорт дорожной безопасности образовательной организации	1) наличие (в том числе визуализированного паспорта); 2) паспорт утвержден (дата); 3) паспорт согласован в территориальном отделе Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области (дата); 4) паспорт согласован в администрации муниципального образования, расположенного на территории Свердловской области (дата)	1) Паспорт дорожной безопасности в наличии; 2) Утвержден приказом заведующего 22.06.2020 г. №109/1; 3) Согласован Начальником ОГИБДД ОМВД России по г.Североуральску – 26.06.2020 г. 4) Согласован Главой Североуральского ГО В.П.Матюшенко – 30.06.2020 г. 5) Согласован Начальником Управления образования Администрации Североуральского ГО И.Н.Ощепковой – 30.06.2020 г.
80.	Наличие площадки по обучению детей правилам дорожного движения (уличная, внутришкольная), наличие учебно-тренировочного перекрестка	наличие/отсутствие	В наличии настольная игра «Азбука дорог», комплект тематических магнитов.
81.	Наличие класса «Светофор»	наличие/отсутствие	Отсутствует.
82.	Наличие уголков безопасности дорожного движения	наличие/отсутствие	В наличии, в каждой возрастной группе.
83.	Состояние улично-дорожной сети, прилегающей к образовательной организации, приведение в соответствие требованиями национальных стандартов Российской Федерации	1) наличие и целостность ограждения территории образовательной организации, исключающего выход на проезжую часть в месте, не обустроенном для ее перехода; 2) количество пешеходных переходов, расположенных на маршрутах движения детей в соответствии с ГОСТом;	1) Ограждение в наличии, целостность не нарушена. Расположение учреждения (внутри жилого микрорайона) не предусматривает выхода на проезжую часть, тем самым исключен выход на проезжую часть в месте, не обустроенном для ее перехода. 2) На маршрутах движения детей в 100-метровой зоне располагаются пешеходные переходы. Корпус 1 (ул.Циолковского, 13)

№ п/п	Наименование мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
1	2	3	4
		3) наличие и состояние тротуаров на маршрутах движения детей, исключаяющих их движение по проезжей части	«Пешеходный переход по ул. Октябрьской оборудован дорожными знаками со световозвращающей флуоресцентной пленкой желто-зеленого цвета, разметкой, стационарным наружным освещением, искусственными неровностями, перилами с обеих сторон. «Пешеходный переход по ул. Ленина оборудован дорожными знаками со световозвращающей флуоресцентной пленкой желто-зеленого цвета, разметкой, искусственными неровностями, перилами с обеих сторон. «Пешеходный переход по ул. Комсомольской оборудован дорожными знаками со световозвращающей флуоресцентной пленкой желто-зеленого цвета, разметкой, стационарным наружным освещением, искусственными неровностями, перилами с обеих сторон. Установлен дорожный знака «Движение запрещено» после поворота с ул. Ленина на ул. Циолковского в сторону МАДОУ № 4; Корпус 2 (ул. Молодёжная, 7А) «Пешеходный переход по ул. Ленина оборудован дорожными знаками со световозвращающей флуоресцентной пленкой желто-зеленого цвета, стационарным наружным освещением, разметкой, перилами с обеих сторон. «Пешеходный переход по ул. Чкалова оборудован дорожными знаками со световозвращающей флуоресцентной пленкой желто-зеленого цвета, разметкой, искусственными неровностями, перилами с обеих сторон. 3) тротуары на маршрутах движения детей в наличии, состояние удовлетворительное

№ п/п	Наименование мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
1	2	3	4
84.	Наличие площадки (помещения) для хранения средств индивидуальной мобильности	наличие/отсутствие	
85.	Раздел 10. Охрана труда		
86.	Приказ о назначении ответственного лица за охрану труда в образовательной организации	указать реквизиты	Приказ о назначении ответственного лица за охрану труда от 09.01.2023 г. №8-К, ответственное лицо – Булдакова Ольга Николаевна, специалист по охране труда;
87.	Наличие коллективного договора	указать реквизиты	Коллективный договор на 2021-2023 гг. Зарегистрирован 04.06.2021 г.
88.	Наличие специалистов, обученных по 40-часовой программе по охране труда	1) обучение руководителя/заместителя руководителя (наличие документа, указать реквизиты); 2) обучение уполномоченных и членов комиссии по охране труда (наличие документа, указать реквизиты)	1) Матюшенко Елена Сергеевна, заведующий – обучение по охране труда (удостоверение №40 от 24.04.2021 г. Екатеринбургский филиал ФАУ и РосКапСтрой) Гольцекер Елена Сергеевна, зам.зав. по АХР – обучение по охране труда (удостоверение №38 от 19.03.2022 г., Екатеринбургский филиал ФАУ «РосКапСтрой»); Булдакова Ольга Николаевна, специалист по ОТ - обучение по охране труда (удостоверение №6004-0321 от 29.03.2021 г., ЧОУ ДПО «УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР «АКАДЕМИЯ БЕЗОПАСНОСТИ»») 2) Обучение уполномоченных и членов комиссии: Коржевина Юлия Анатольевна, завхоз - удостоверение № 43 от 24.04.2021 г. Екатеринбургский филиал ФАУ «РосКапСтрой»; Бойцова Елена Юрьевна, воспитатель – удостоверение № 41 от 24.04.2021 г. Екатеринбургский филиал ФАУ «РосКапСтрой»; Капралова Анна Юрьевна, зам.зав. по ВМР - удостоверение № 42 от 24.04.2021 г. Екатеринбургский филиал ФАУ «РосКапСтрой»; Григорчук Вероника Олеговна, старший воспитатель -

№ п/п	Наименование мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
1	2	3	4
			удостоверение № 44 от 24.04.2021 г. Екатеринбургский филиал ФАУ «РосКапСтрой»
89.	Наличие плана работы по охране труда и профилактике детского травматизма в образовательной организации	наличие/отсутствие	В наличии
90.	Наличие инструкций по охране труда	указать реквизиты	В наличии, утверждены приказом от 17.01.2022 г. № 6
91.	Наличие журналов по проведению инструктажей по охране труда	наличие/отсутствие	В наличии.
92.	Организация и проведение инструктажей по вопросам охраны труда	указать периодичность	2 раза в год
93.	Состояние аттестации рабочих мест (специальная оценка условий труда) на начало учебного года	1) количество рабочих мест, всего; 2) количество аттестованных рабочих мест; 3) количество неаттестованных рабочих мест, 4) планируемые сроки аттестации	1) Количество рабочих мест, всего 42; 2) Количество аттестованных рабочих мест 42; 3) Количество неаттестованных рабочих мест 0, 4) Планируемые сроки аттестации 2028 г. Специальная оценка условий труда проведена ООО «Уральский центр безопасности труда». Договор №6567 от 23.01.2023 г., Акт выполненных работ №23_6567 от 20.03.2023 г.
94.	Раздел 11. Ремонтные работы		
95.	Проведение капитального ремонта	виды работ	нет
96.	Проведение текущего ремонта	виды работ	косметический ремонт помещений.
97.	Наличие перспективного плана капитального ремонта организации		нет

Отчёт о приведённом текущем ремонте в 2023-2024 учебном году в МАДОУ № 4

Место проведения работ	Виды работ
Корпус I	
группа № 1	1. Замена 4 оконных блоков.
группа № 3	1. Замена 4 оконных блоков. 2. Замена межкомнатной перегородки.
группа № 5	1. Замена межкомнатной перегородки.
группа № 6	1. Замена 5 оконных блоков. 2. . Замена межкомнатной перегородки.
группа № 11	1. Замена межкомнатной перегородки. 2. Замена 4 оконных блоков.
группа № 12	1. Ремонт стен и потолка в спальне, приемной, туалетной (оштукатуривание, грунтовка, покраска вододисперсионной краской). 2. Замена межкомнатной перегородки. 3. Замена 5 оконных блоков.
Фойе	1. Замена межкомнатной перегородки и двери.
Бассейн	1. Ремонт потолка (оштукатуривание, грунтовка, покраска вододисперсионной краской).
Территория	1. Покраска оборудования на участках. 2. 2. Оборудование 2-х участков (отсыпка гравием, укладка плитки, бордюра, монтаж игрового оборудования). 3. Асфальтирование территории.
Корпус II	
Группы	1. Ремонт стен и потолка в спальне групп №2,4 (оштукатуривание, грунтовка, покраска вододисперсионной краской). 2. Замена 2-х унитазов.
Здание, территория	1. Заливка пола, ремонт стен и потолка, в подвальном помещении хозблока (оштукатуривание, грунтовка, покраска вододисперсионной краской). 2. Оборудование 4-х участков (отсыпка гравием, укладка плитки, искусственной травы, бордюра, монтаж игрового оборудования).

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 621155870821871113599202232315231496316070162526

Владелец Матюшенко Елена Сергеевна

Действителен с 27.10.2022 по 27.10.2023